

Wrocław, 23.11.2023 r.

**Pytania i odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego nr DZ/19/11/2023
z dnia 10.11.2023r.**

dot. postępowania na wykonanie pracy pt.: „OZE oraz magazyny energii na nowoprojektowanych placach szybowych”.

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytania dotyczącego ww. postępowania, Zamawiający udziela poniżej następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o informację o szacowanym zapotrzebowaniu rocznym na energię elektryczną (MWh) przykładowego nowoprojektowanego placu szybowego.

Jakie moce przyłączeniowe (kW) będą występowały w takich obiektach szybowych?

Odpowiedź nr 1:

Dla zapewnienia wymaganych funkcji nowobudowanych szybów oraz z uwagi na konieczność zapewnienia niezawodnego zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego, w tym zasilania w energię elektryczną wyrobisk górniczych oraz obiektów na powierzchni (maszyn wyciągowych, stacji klimatyzacyjnych, stacji wentylatorowych oraz pozostałych obiektów na powierzchni) konieczne jest zapewnienie energii elektrycznej - zapotrzebowana moc ok. 35 MW.

Kierownik
Działu Zakupów

Alicja Niedziela